証明書番号：　240047
発行年月日：　2024年7月18日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2024年7月4日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　亀本　和成
登録番号　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水（2024年 7月度）
試料採取年月日　：2024年7月3日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.4 [26.4]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	10	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	4	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	3.0	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.05未満	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	350	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	