証明書番号： 240167
発行年月日： 2025年2月21日

濃 度 計 量 証 明 書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2025 年 2 月 7 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL (0595) 20-2155　FAX (0595) 20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水（2025年 2月度）
試料採取年月日　：2025年2月6日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分：水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.0 [10.5]	JIS K0102 12.1	····
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	76	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	120	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	18	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	1.4	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	330	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				